

一、单项选择题（共 80 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

- 综合演练是按（ ）划分的应急预案演练。
A. 组织形式 B. 演练内容 C. 演练目的 D. 演练作用
- 消防重点部位的档案管理“四个一”中的“一表”指的是（ ）。
A. 消防重点部位登记表 B. 消防重点部位防火安全制度表
C. 重点部位工作人员登记表 D. 消防重点部位灭火施救计划表
- 为了避免在生产、出厂检验、运输等过程中出现的产品质量问题引发安装缺陷，细水雾喷头到场后要重点对喷头的（ ）、密封性和质量偏差等进行现场检验。
A. 标志 B. 数量 C. 外观 D. 性能
- 单、多层丙类厂房，多层丁、戊类厂房，单层乙类仓库，单、多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库，粮食平房仓，建筑的耐火等级不低于（ ）。
A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级
- 一般来说，建筑幕墙不采用（ ）材料。
A. 玻璃 B. 泥沙 C. 石材 D. 金属
- 消防车道的净宽度和净空高度均不小于 4.0m，其坡度不宜大于（ ）。
A. 5% B. 8% C. 10% D. 15%
- 室外地上式消火栓安装时，消火栓顶距地面高为（ ）。
A. 0.60m B. 0.61m C. 0.62m D. 0.64m
- 细水雾灭火系统管道穿过墙体时，应使用套管，套管长度应（ ）该墙体的厚度。
A. 等于 B. 不大于 C. 不小于 D. 小于
- 自动喷水灭火系统的主供水信号蝶阀、雨淋报警阀、湿式报警阀等集中垂直安装在被保护区附近，且最低环境温度不低于（ ）的室内。
A. 2℃ B. 4℃ C. 8℃ D. 10℃
- 由于控制继电器的动作十分频繁，因此必须做到每月至少检修（ ）次。
A. 一 B. 两 C. 三 D. 五
- 在变、配电装置防火措施检查的变压器保护中，变压器应设置（ ）装置，当发生事故时，能及时切断电源。
A. 短路保护 B. 保护接零 C. 保护接地 D. 过电流保护
- 防排烟系统中每月检查的部位不包括（ ）。
A. 防烟、排烟风机 B. 防火阀 C. 挡烟垂壁 D. 排烟窗
- 重点工程的施工现场符合消防安全重点单位界定标准的，由（ ）负责申报备案。
A. 设计单位 B. 监理单位 C. 建设单位 D. 施工单位
- 防排烟系统中，防火阀、排烟防火阀安装的方向、位置应正确，阀门顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙端面不应大于（ ）。
A. 100mm B. 200mm C. 300mm D. 400mm
- 下列不属于消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷的是（ ）。

A. 较严重缺陷项 B. 严重缺陷项 C. 重缺陷项 D. 轻缺陷项

16. 应急预案演练的目的不包括（ ）。

A. 检验预案 B. 完善准备 C. 认知火灾 D. 锻炼队伍

17. 《中华人民共和国消防法》规定，公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查，公安机关消防机构应当自受理申请之日起（ ）个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。

A. 七 B. 八 C. 九 D. 十

18. 下列不属于行政处罚的种类的是（ ）。

A. 警告 B. 罚款 C. 追究刑事责任 D. 吊销执照

19. 消防电气控制装置在安装前，应进行（ ）检查，检查结果不合格的装置严禁安装。

A. 功能 B. 性能 C. 质量 D. 防火

20. 干粉灭火剂的适用标识用（ ）表示。

A. F B. S C. J D. H

21. 常用的 SN65 型手轮直径不小于（ ）。

A. 100mm B. 110mm C. 120mm D. 130mm

22. 在岗人员应每（ ）进行一次消防安全教育培训。

A. 1 个月 B. 2 个月 C. 季度 D. 半年

23. 设置人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过（ ）的，可以判定为重大火灾隐患。

A. 10% B. 20% C. 30% D. 50%

24. 下列关于小型电热设备防火措施检查的叙述中，错误的是（ ）。

A. 应设置在一、二级耐火建筑内 B. 应单独设在非燃烧材料的室内
C. 在电热设备通电使用时，不要轻易离开，应养成人走切断电源的习惯
D. 电热器具使用较多的单位，在下班后应有专人负责切断总电源

25. 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时，一个组合分配系统所保护的防护区不应超过（ ）。

A. 5 个 B. 6 个 C. 7 个 D. 8 个

26. 消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物，水的 pH 值应为（ ）。

A. 2.0-5.0 B. 4.0-7.0 C. 5.0-9.0 D. 6.0-9.0

27. 在自动喷水灭火系统的预作用装置中，出现报警阀漏水的原因可能是（ ）。

A. 复位杆未复位或者损坏 B. 预作用装置前的供水控制阀未打开
C. 压力开关设定值不正确 D. 管道内的积水未排完

28. 在建立建筑火灾风险评估指标体系时，一般遵循的原则不包括（ ）。

A. 科学性 B. 系统性 C. 适用性 D. 单一性

29. 《中华人民共和国消防法》规定，（ ）都有参加有组织的灭火工作的义务。

A. 任何人 B. 任何成年人 C. 任何单位 D. 任何机构

30. 核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格，擅自施工的，责令停止施工，并处（ ）罚款。

A. 一万元以上五万元以下 B. 一万元以上十万元以下
C. 三万元以上十万元以下 D. 三万元以上三十万元以下

31. 下列不属于消防安全责任人应履行的职责的是（ ）。

- A. 贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况
- B. 组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题
- C. 组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实
- D. 根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队
32. 冲洗消防给水管道直径大于（ ）时，应对其死角和底部进行敲打，但不得损伤管道。
- A. DN500 B. DN100 C. DN150 D. DN200
33. 消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管要满足（ ）的技术要求。
- A. 最低有效水位出水掺气 B. 最高有效水位出水掺气
- C. 最低有效水位出水不掺气 D. 最高有效水位出水不掺气
34. 建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中，不属于大型人员密集场所的是（ ）。
- A. 建筑面积 21000m² 的饭店 B. 建筑面积 1800m² 的医院门诊楼
- C. 建筑面积 1100m² 的劳动密集型企业的员工集体宿舍 D. 建筑面积 580m² 的网吧
35. 某单位新建办公楼项目已获得施工许可，现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中，不符合备案时限要求的是（ ）。
- A. 获得施工许可七个工作日内提供 B. 获得施工许可三天内提供
- C. 获得施工许可五天内提供 D. 获得施工许可十个工作日内提供
36. 下列内容中，不属于电气防爆检查的是（ ）。
- A. 可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上 B. 导线材质
- C. 电气线路敷设方式 D. 带电部件的接地
37. 某住宅楼每层公共部位建筑面积为 320m²，则该住宅楼每层应配置（ ）的手提式灭火器。
- A. 2 具 1A B. 3 具 1A C. 2 具 1B D. 3 具 1B
38. 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于（ ）的不燃绝热材料（如矿棉、岩棉、硅酸铝等）。
- A. 40mm B. 60mm C. 80mm D. 100mm
39. 根据《行政许可法》的规定，下列关于行政许可费用的表述错误的是（ ）。
- A. 在法律、行政法规另有规定的情况下可以收取费用
- B. 行政机关提供行政许可申请书格式文本，不得收费
- C. 实施行政许可的费用由财政予以拨付
- D. 实施行政许可一律不得收取任何费用
40. 职业道德修养是注册消防工程师为锤炼职业道德品质，提高职业道德境界所进行的一种自我教育、自我改造和自我完善的过程。下列有关职业道德修养内容的说法，错误的是（ ）。
- A. 政治理论修养和思想道德理论修养都是进行职业道德修养的指导思想
- B. 注册消防工程师的业务知识修养是职业道德修养的关键
- C. 人生观修养是人们对于人生的目的、价值等重大问题的根本看法和信念
- D. 注册消防工程师个人职业道德修养是宣传教育的结果，不需要进行自觉锻炼和培养
41. 市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置，间距不得大于（ ）。
- A. 120m B. 100m C. 80m D. 60m
42. 当变、配电所为正压室且布置在 1 区、2 区内时，室内地面宜高出室外地面（ ）左右。
- A. 0.6m B. 0.5m C. 0.4m D. 0.3m

43. 当建筑外墙的装饰层采用可燃保温材料时，不得使用火灾时易脱落的（ ）。
- A. 石膏板 B. 玻璃棉 C. 瓷砖材料 D. 有机装饰材料
44. 在散发可燃粉尘、纤维的厂房内，散热器表面的平均温度不得超过（ ）。
- A. 70℃ B. 82.5℃ C. 100℃ D. 130℃
45. 火灾场景的确定应根据最不利的原则确定，选择（ ）的火灾场景作为设定火灾场景。
- A. 火灾风险较小 B. 火灾危害较小 C. 火灾风险较大 D. 火灾危害较大
46. 在火灾通过热辐射蔓延的设计中，当被引燃物是带软垫的家具等一般物品时，其临界辐射强度可取为（ ）。
- A. 5kW/m² B. 10kW/m² C. 20kW/m² D. 40kW/m²
47. 我国消防管理的发展，大致经历了古代消防安全管理、近代消防安全管理和现代消防安全管理三个阶段。其中近代消防安全管理阶段是指（ ）。
- A. 先秦时代至鸦片战争之前的历史阶段 B. 先秦时代至清朝灭亡的历史阶段
C. 鸦片战争后至新中国成立前的历史阶段 D. 清朝灭亡至新中国成立前的历史阶段
48. 根据《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第 106 号）的规定，审核合格的建设工程消防设计文件，确需修改变更的，应（ ）。
- A. 由设计单位技术负责人签发设计变更通知、设计变更文件
B. 由建设单位将设计变更文件报法定机构批准
C. 由设计、施工单位技术负责人共同签发设计变更通知、设计变更文件
D. 由设计单位将设计变更文件报法定机构备案
49. 火灾从点燃到发展至充分燃烧阶段，其热释放速率大体按照时间的平方关系增长，通常采用“t²火”火灾增长模型表征实际火灾发展情况。按“t²火”火灾增长模型，从火灾发生至热释放速率达到 1MW 所需时间为 300s 的火灾是（ ）“t²火”。
- A. 中速 B. 慢速 C. 快速 D. 超快速
50. 消防应急照明集中电源的应急输出回路中，不应连接的设备是（ ）。
- A. 应急照明配电箱 B. 应急照明分配电装置 C. 应急照明灯具 D. 应急标志灯具
51. 在民用建筑中，重要公共建筑主要是指对某一地区的政治、经济和生产活动以及居民的正常生活有很大影响的公共建筑。下列不属于重要公共建筑的是（ ）。
- A. 电信 B. 医疗 C. 电力调度 D. 博物馆
52. 某学校有一栋 4 层的教学楼，该教学楼每层有 2 个疏散楼梯，第一层的使用人数为 120 人，第二层的使用人数为 150 人，第三层的使用人数为 180 人，第四层的使用人数为 140 人。第一层疏散楼梯的总宽度按（ ）的疏散人数计算。
- A. 第一层 B. 第二层 C. 第三层 D. 第四层
53. 对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车通道的区域，根据具体条件修建容量为（ ）的消防蓄水池。
- A. 100~200m³ B. 200~400m³ C. 400~600m³ D. 600~800m³
54. 室外消火栓按安装形式不同，可分为地上式和地下式两种。其中地下式室外消火栓适用于（ ）。
- A. 温度较高的地方 B. 温度较低的地方 C. 炎热地区 D. 寒冷地区

55. 在自动喷水灭火系统喷头的年度检测中，应重点检查喷头选型与保护区域的使用功能、危险性等级等匹配情况，核查闭式喷头玻璃泡色标高于保护区域环境最高温度（ ）的要求，以及喷头无变形、附着物、悬挂物等影响使用的情况。

- A. 25℃ B. 30℃ C. 35℃ D. 40℃

56. 细水雾灭火系统管道的安装主要包括管道清洗、管道固定、管道焊接等加工方法、管道穿过墙体、楼板的安装等。在管道焊接等加工方法中，同排管道法兰的间距不宜小于 100mm，以方便（ ）为原则。

- A. 拆装 B. 管理 C. 检测 D. 调试

57. 消防安全重点单位的界定程序包括申报、核定、告知、公告等步骤。下列关于消防安全重点单位申报的说法中，错误的是（ ）。

- A. 重点工程的施工现场符合消防安全重点单位界定标准的，由施工单位负责申报备案
B. 建筑物本身符合消防安全重点单位界定标准的，该建筑物产权单位要独立申报备案
C. 符合消防安全重点单位界定标准，不在同一地点但有隶属关系的单位，具备独立法人资格的，才能向所在地公安机关消防机构申报备案
D. 在同一地点有隶属关系，下属单位如具备法人资格，应当独立申报备案

58. 在单位消防安全职责中，对单位消防工作起决定作用的是（ ）。

- A. 政府 B. 公安机关消防机构 C. 单位自身 D. 一般员工

59. 发生火灾时，应当按照一定顺序通知人员疏散。下列顺序不正确的是（ ）。

- A. 二层及以上的楼房发生火灾，应先通知着火层及其相邻的上下层
B. 首层发生火灾，应先通知本层、二层及地下各层
C. 地下室发生火灾，应先通知首层及以上各层
D. 婴幼儿和老、弱、病、残人员应当优先疏散

60. 某轻质陶制商品的外包装材料为木箱。仓库内这种商品本身的总重量为 15t，外包装材料的总重量为 4t。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），该仓库的火灾危险性应按（ ）确定。

- A. 甲类 B. 乙类 C. 丙类 D. 丁类

61. 企业消防站的设置位置应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区，宜位于生产区（ ），且避开工厂主要人流道路。

- A. 全年平均频率风向的上风侧 B. 全年最小频率风向的上风侧
C. 全年平均频率风向的下风侧 D. 全年最小频率风向的下风侧

62. 厂房每个防火分区或一个防火分区的每个楼层仅设一个安全出口时，地下或半地下厂房（包括地下或半地下室）的每层建筑面积不大于（ ），且同一时间的作业人数不超过 15 人。

- A. 50m² B. 100m² C. 150m² D. 250m²

63. 室内消火栓系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。（ ）应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时，应及时修理更换。

- A. 每日 B. 每月 C. 每季 D. 每年

64. 具有延迟功能的水流指示器，检查桨片动作后报警延迟时间，在（ ）范围内，且不可调节。

- A. 2~70s B. 2~80s C. 2~90s D. 2~100s

65. （ ）安装时，喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上，部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下。

- A. 边墙型喷头 B. 嵌入式喷头 C. 隐蔽性喷头 D. 齐平式喷头

66. 大型群众性活动承办人的消防安全职责不包括（ ）。
- A. 制定灭火和疏散预案并组织演练 B. 办理大型群众性活动所在建筑的消防验收手续
C. 明确消防安全责任分工 D. 确定消防安全管理人员
67. 在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的（ ）。
- A. 1.2 倍 B. 1.4 倍 C. 1.6 倍 D. 2.0 倍
68. 低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行，喷放量不小于设计用量的（ ）。
- A. 5% B. 10% C. 20% D. 30%
69. 一般将（ ）作为火灾在防火区域间蔓延的极限温度，即烟气层温度大于该值时，火灾将通过热辐射在防火区域间进行蔓延；当烟气层温度小于该值时，可认为火灾不会通过热辐射的方式在防火区域间蔓延。
- A. 300℃ B. 360℃ C. 380℃ D. 400℃
70. 下列有关消防安全管理“谁主管谁负责”原则的说法中，错误的是（ ）。
- A. 谁主管哪项工作，谁就对那项工作负责 B. 单位的法定代表人要对本单位的消防安全全面负责
C. 分管其他工作的领导和各业务部门要对分管业务范围内的消防安全工作负责
D. 车间、班组领导要对本车间、班组的消防安全工作负责
71. 生产车间员工在（ ）以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业，可界定为消防安全重点单位。
- A. 80 人 B. 100 人 C. 150 人 D. 200 人
72. 消防电梯的井底设置排水设施，排水井的容量不小于 2m³，排水泵的排水量不小于（ ）。
- A. 2L/s B. 3L/s C. 5L/s D. 10L/s
73. 防火分隔设施即在防火分区间设置的能保证在一定时间内阻止火势蔓延的边缘构件及设施。下列不属于防火分隔设施的是（ ）。
- A. 防火门 B. 防火阀 C. 防火涂料 D. 防火卷帘
74. 避难层（间）是建筑内用于人员在火灾时暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层（房间），下列不属于常见避难层类型的是（ ）。
- A. 敞开式 B. 半敞开式 C. 封闭式 D. 半封闭式
75. 已确定消防安全管理人的单位，消防安全责任人应履行的消防安全职责不包括（ ）。
- A. 贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防情况
B. 将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排、执行年度消防工作计划
C. 拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作
D. 确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程
76. 在寒冷的场所，消防水箱应采取保温措施或在水箱间设置采暖使室内温度大于（ ）。
- A. 5℃ B. 10℃ C. 15℃ D. 20℃
77. 下列关于防烟分区的划分说法错误的是（ ）。
- A. 防烟分区可以跨越防火分区设置
B. 有特殊用途的场所，如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等，必须独立划分防烟分区
C. 地下室可不划分防烟分区
D. 净空高度大于 6m 的区域可不划分防烟分区
78. 应当（ ）对市政给水管网的压力和供水能力进行监测。

A. 每半月 B. 每月 C. 每季度 D. 每年

79. 下列不属于自动喷水灭火系统水压试验条件的是（ ）。

- A. 环境温度不低于 5℃
- B. 系统设计工作压力不大于 1.0MPa 的，水压强度试验压力为设计工作压力的 1.5 倍，且不低于 1.4MPa
- C. 水压严密性试验压力为系统设计工作压力
- D. 水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点

80. （ ）根据保护区结构特点，直立或者下垂安装。

- A. 通用型喷头 B. 直立型喷头 C. 下垂型喷头 D. 边墙型喷头

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

81. 《中华人民共和国产品质量法》规定，（ ）是产品质量的责任主体。

- A. 设计者 B. 加工者 C. 生产者 D. 销售者 E. 购买者

82. 下列关于防火间距的测量，说法错误的有（ ）。

- A. 建筑之间的防火间距，当外墙有凸出的可燃或难燃构件时，从凸出部分的外缘进行测量
- B. 建筑与储罐之间的防火间距，按建筑外墙至储罐外壁的最近距离测量
- C. 储罐之间的防火间距，从相邻两个储罐外壁的最近水平距离测量
- D. 变压器之间的防火间距，从相邻变压器外壁的水平距离测量
- E. 堆场之间的防火间距，从两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量

83. 下列选项中，属于竖向井道设置主要防火检查要求的是（ ）。

- A. 电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙，必须采用防火封堵材料封堵
- B. 电缆井、管道井在每层楼板处必须采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵
- C. 建筑的电缆井、管道井、排（气）烟道、垃圾道等竖向井道，均须分别独立设置
- D. 高层建筑内的垃圾道排气口应直接开向室外
- E. 电梯井独立设置

84. 下列属于国家颁布的淘汰的灭火器的有（ ）。

- A. 酸碱型灭火器 B. 1211 灭火器、1301 灭火器 C. 泡沫型灭火器
- D. 倒置使用型灭火器 E. 氯溴甲烷、四氯化碳灭火器

85. 应急预案的分类不包括（ ）。

- A. 多层建筑 B. 单层建筑 C. 高层建筑 D. 地下建筑 E. 重点文物保护单位

86. 《中华人民共和国消防法》规定，任何单位和个人都有（ ）的义务。

- A. 维护消防安全、保护消防设施 B. 扑救火灾 C. 消除火灾隐患
- D. 预防火灾、报告火警 E. 参加消防演练

87. 灭火器日常检查中，发现灭火器达到维修条件或维修期限时，建筑使用管理单位应及时按照规定程序送修。（ ）的灭火器应及时送修。

- A. 未曾使用过但出厂期刚满 2 年 B. 机械损伤 C. 筒体明显锈蚀
- D. 灭火剂泄露 E. 再次维修以后刚满 2 年

88. 一般来说，疏散楼梯间的设置形式有（ ）。

- A. 封闭楼梯间 B. 防烟楼梯间 C. 防火楼梯间 D. 室外楼梯 E. 敞开楼梯间

89. 消防给水系统按水压分类，可分为（ ）。

- A. 高压消防给水系统 B. 稳高压消防给水系统 C. 临时高压消防给水系统

D. 室外消防给水系统 E. 室内消防给水系统

90. 下列属于注册消防工程师职业道德的根本原则的是（ ）。

A. 依法执业原则 B. 维护公共安全原则 C. 客观公正原则 D. 公平竞争原则 E. 诚实守信原则

91. 对钢结构防火涂料进行检查时，主要进行的操作有（ ）。

A. 对比样品 B. 检查涂层高度 C. 检查涂层厚度 D. 检查表面裂纹 E. 检查涂装基层

92. 当防火间距不足时，可采取的措施有（ ）。

A. 改变房屋整体结构的耐火性能，提高建筑物的耐火等级
B. 调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量
C. 将建筑物的普通外墙改为防火墙
D. 拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物
E. 设置独立的防火墙

93. 闭式自动喷水灭火系统按照系统的用途和组件配置，通常分为（ ）。

A. 湿式系统 B. 干式系统 C. 雨淋系统 D. 水幕系统 E. 预作用系统

94. 泡沫炮系统作为主要灭火设施或辅助灭火设施，适用于（ ）等场所。

A. 非水溶性液体固定预储罐 B. 围堰内的甲、乙、丙类液体流淌火灾
C. 室外甲、乙、丙类液体流淌火灾 D. 各类非水溶性甲、乙、丙类液体储罐 E. 飞机库

95. 消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定，还应根据本单位的实际情况而定。下列各项中，属于容易发生火灾的部位的有（ ）。

A. 电焊气割操作间 B. 重要历史文献收藏室 C. 易燃的建筑群 D. 汽车库 E. 锅炉房

96. 下列火灾隐患中，以有形的形式来表现的有（ ）。

A. 消防安全布局不合理 B. 管理混乱 C. 轻视消防安全工作 D. 消防设施缺损瘫痪
E. 疏散通道上锁或封堵

97. 公共娱乐场所是群众开展各种文化娱乐活动的主要场所，其火灾危险性主要有（ ）。

A. 可燃装修材料多、火灾荷载大 B. 用电设备多、火源控制难 C. 建筑结构复杂、火势蔓延快
D. 人员流动性大、疏散困难 E. 人员自防自救能力弱

98. 失火罪是指由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果，危害公共安全的行为。下列情形中，若因过失引起火灾而立案追诉的有（ ）。

A. 导致死亡 1 人以上，或者重伤 3 人以上的 B. 导致公共财产或者他人财产直接经济损失 100 万元以上的
C. 造成 5 户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的
D. 造成森林火灾，过火有林地面积 1 公顷以上的
E. 过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积 4 公顷以上的

99. 消防工作的主体共同构筑消防安全工作格局，其主要包括（ ）。

A. 政府 B. 部门 C. 单位 D. 媒体 E. 公民

100. 根据《消防法》的规定，下列单位中，应当建立专职消防队的有（ ）。

A. 大型核设施单位 B. 大型体育场所 C. 主要港口 D. 储备可燃的重要物资的大型仓库
E. 生产、储存易燃易爆危险品的大型企业